



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОКУЧАЕВСК**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2025

г. Докучаевск

№ 832

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики

В целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Докучаевского городского совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21 (с изменениями), пунктом 5.1 Положения об администрации городского округа Докучаевска Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Докучаевского городского совета Донецкой Народной Республики от 10.11.2023 № 25,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Докучаевск Донецкой Народной Республики от 15.03.2024 № 85 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-, газо- и водо- снабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального комплекса,

расположенных на территории муниципального образования городской округ Докучаевск».


3. Отделу внутренней политики администрации городского округа Докучаевск разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики в сети «Интернет».

4. Координацию работы по исполнению настоящего Постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Администрации городского округа Докучаевск Донецкой Народной Республики Ткаченко С.Б., контроль оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
городской округ Докучаевск
Донецкой Народной Республики




А.Ю. Качанов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
городского округа Докучаевск
Донецкой Народной Республики

от 01.09.2025 № 832

**Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в
сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ
Докучаевск Донецкой Народной Республики**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителями на основании

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление № 354), Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках», Приказа Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

II. Перечень наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2. перечень наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Причина возникновения аварийной ситуации	Масштаб аварийной ситуации
1	Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и горячего водоснабжения потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях
		Прекращение подачи топлива	
		Прекращение подачи холодного водоснабжения	
2	Прорыв на тепловых сетях	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и горячего водоснабжения потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях

III. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Количество аварийных бригад, ед.	Количество работников аварийных бригад, чел.	Количество единиц специализированной техники, ед.
1	Филиал "Докучаевское ПУВКХ" ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА"	2	13	5

2	Докучаевский РЭС ПО «Кировские ЭС»	1	2	1
3	Докучаевское УГГ «Донбассгаз» филиала ООО «ЧМНГ»	4	12	1
4	МУП «Прометей» АГД	1	2	2
5	Докучаевский участок тепловых сетей Филиала «Волновхатеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	1	3	1

4. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации и расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений приведены в таблицах 3,4,5.

1) на объектах водоснабжения:

Таблица 3

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Диаметр труб, мм	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м	
			до 2	более 2
1	Отключение водоснабжения	до 400	8	12
2	Отключение водоснабжения	св. 400 до 1000	12	18

2) на объектах теплоснабжения:

Таблица 4

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1	отключение отопления	2 часа	20	18	15	15
2	отключение отопления	4 часа	19	15	15	15
3	отключение отопления	6 часов	18	15	15	10
4	отключение отопления	8 часов	17	15	10	10

3) на объектах электроснабжения:

Таблица 5

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1	Отключение энергоснабжения	2 часа

IV. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

5. При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая и теплосетевая организации, владельцы тепловых сетей обязаны:

1) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Диспетчерскую службу администрации городского округа Докучаевска Донецкой Народной Республики, диспетчерскую службу (далее – ДС) потребителей тепловой энергии или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;

2) принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

3) направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования проведения аварийных работ;

4) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

5) по окончании ликвидации аварийной ситуации оповестить о подключении объектов к теплоснабжению ДС или ответственное лицо потребителей тепловой энергии;

6) организовать расследование причин аварийной ситуации согласно пункту 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 №1014; в отношении опасных производственных объектов организовать техническое расследование в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6. При возникновении аварийных ситуаций систем теплопотребления лица, ответственные за эксплуатацию объектов, обязаны:

1) с момента поступления заявки организовать информирование населения и ДС о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

2) незамедлительно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ, при необходимости осуществлять взаимодействие с теплоснабжающей или теплосетевой организациями;

3) после ликвидации аварийной ситуации проинформировать население, ДС и при необходимости теплоснабжающую или теплосетевую организации.

7. Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем главы администрации городского округа Докучаевск.

8. Взаимодействие организаций при проведении аварийно-восстановительных работ на бесхозных объектах теплоснабжения осуществляется теплоснабжающей и теплосетевой организациями согласно пункту 5 настоящего Порядка.

V. Состав и дислокация сил и средств

9. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ДС, аварийно-восстановительной службы (далее – АВС), оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

10. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Функциональные группы	Выделяемые	
			силы	средства
1	Докучаевский участок тепловых сетей Филиала «Волнохатеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, водитель, слесаря по обслуживанию сетей	автомобиль
		Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	Операторы, аппаратчики	-
		Аварийная бригада (по вызову)	Слесарь, сварщик, водитель	Экскаватор, автомобиль
2	Потребители тепловой энергии: управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно- строительные кооперативы, жилищные кооперативы	Аварийно- диспетчерская служба, ответственное лицо (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей	автомобиль

VI. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

11. В случае аварии, связанной с угрозой для жизни людей глава администрации городского округа Докучаевск Донецкой Народной Республики создает штаб по локализации аварии.

12. Штаб по локализации аварии:

- 1) проводит оповещение и информирование население всеми имеющимися способами;
- 2) при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации населения.

VII. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

13. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

14. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются правовым актом ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций.

15. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты АЭС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

VIII. Сведения о телефонах диспетчерских служб тепло-, электро-, водо-, газоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования городского округа Докучаевск Донецкой Народной Республики

16. Сведения о телефонах диспетчерских служб тепло-, электро-, водо-, газоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики приведены в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование организации	Номер телефона
1	Филиал "Докучаевское ПУВКХ" ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА"	+79493035163
2	Докучаевский РЭС ПО «Кировские ЭС»	+79493468067, +78567531040
3	Докучаевское УГГ «ДОНБАССГАЗ» ООО «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»	+7 9493011565
4	Докучаевский участок тепловых сетей Филиала «Волновахатеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	+7 9493325675
5	МУП «ПРОМЕТЕЙ» АГД	+79493068644